



Figura 1 – Ligações IDF05

Sequência de Ligação

1. Conecte os sensores em série com a comunicação da bomba/dispenser:
 - O cabo do Sensor possui duas vias ('+' vermelha, '-' marrom) que já saem de fábrica, conectadas ao sensor.
 - Conecte o fio vermelho do Sensor 1 no positivo (+) do Concentrador.
 - Conecte o fio marrom do Sensor 1 no fio vermelho do Sensor 2.
 - Conecte o fio marrom do Sensor 2 no positivo (+) da bomba/dispenser.
 - Conecte o negativo (-) da bomba/dispenser no negativo (-) do Concentrador.
2. Conecte o cabo de comunicação da bomba/dispenser no Concentrador e aguarde o led vermelho começar a piscar, indicando o funcionamento normal do Sensor.
3. Confira o número lógico do sensor com o cartão Master, conforme Manual de Instalação IDF05, disponível para download em www.companytec.com.br, mediante login.

Assistência Técnica Companytec

Fone: (53)3284.8100
Av. Ferreira Viana, 1421 Bairro Areal
96085-000 - Pelotas - RS, BRASIL